

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00502/22

Серия RU № 0369046

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССБЫТ»,

место нахождения 111024, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, ПОМ 3, КОМН 4, ОГРН 1177746934881, телефон +7 495 357 80 03, e-mail: ksd@sbvs.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИМАКС»,

место нахождения 143912, РОССИЯ, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 6, ПОМЕЩ. VI ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ КОМ. 5, ОГРН 1155001001297, телефон/факс +7 495 970 00 88, e-mail: info@unitest.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 105523, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 15-Я ПАРКОВАЯ, ДОМ 46Б

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ИП 212-108 АКОР (АКОР-ДИП); Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный ИП 101-50 АКОР (АКОР-Т); Извещатель пожарный ручной (ИП513-17) АКОР-ИПР исполнения: (ИП513-17) АКОР-ИПР, (ИП513-17) АКОР-ИПР исп.ИЛ; Устройство дистанционного пуска (УДП513-17) АКОР-УДП исполнения: (УДП513-17) АКОР-УДП, (УДП513-17) АКОР-УДП исп.ИЛ (см.Приложение № 0791324) Серийный выпуск

КОД ТИ ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0458ТР выдан 09.03.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 16264/16265/16266 от 28.12.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (см.Приложение № 0791325). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.03.2022 ПО 15.03.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)Клюкин Алексей Валерьевич
(Ф.И.О.)